

## Funkleistungsabzeichen Gold

### Station 4: Funkeinweisung anhand von Brandschutzplänen

#### Planbezogener Fragenkatalog

- 1.) **Aus wie vielen Geschoßen besteht das Gebäude ?**  
Aus 2 Geschoßen
- 2.) **Aus welcher Dachdeckung besteht das Gebäude ?**  
Harte Dachdeckung, brennbar
- 3.) **Welche Löschwasserbezugsstellen befinden sich in der näheren Umgebung ?**  
Ein Überflurhydrant
- 4.) **In welcher Richtung zum Hauptangriffsweg der Feuerwehr befindet sich die nächste Wasserbezugsstelle ?**  
Südost
- 5.) **Wo befindet sich die Hauptabspernung für die Gasleitung ?**  
In der Nähe der Grillstation
- 6.) **Wo besteht erhöhte Brandgefahr ?**
  - Im HR-Lager (Lacke, Verdünnung)
  - In einem Regal im Verkaufsraum (Papier)
  - Im Raum für das Kartonage-Leergut
  - Im Pyrotechniklager
  - In der Grillstation
  - In der Spenglerei
- 7.) **Befinden sich noch weitere Löschwasserbezugsstellen außer Hydranten im Plan ? Wenn ja, welche ?**  
Nein
- 8.) **Gibt es weitere Angriffswege der Feuerwehr ? Wenn ja, wo ?**  
Ja, über das Handlager und über den nordwestlichen Aufenthaltsraum
- 9.) **Welche Leistung sowie Nennweite hat der Überflurhydrant ?**  
1000 L/min, 100mm Nennweite

- 10.) **Wo befindet sich der elektrische Hauptschalter ?**  
Im Bereich des nordöstlichen Aufenthaltsraums
- 11.) **Welchen Maßstab besitzt der Lageplan ?**  
1:1000
- 12.) **Wo befinden sich die einzelnen Brandabschnitte ?**
  - Brandabschnitt HR-Raum
  - Brandabschnitt Kartonage-Leergut
  - Brandabschnitt Pyrotechniklager und Gangbereich
- 13.) **Von welchem Geschoß führt das Stiegenhaus ?**  
Vom Obergeschoß ins Erdgeschoß
- 14.) **Sind etwaige Brandmeldeeinrichtungen vorhanden ? Wenn ja, welche ?**
  - Automatische Rauchmelder
  - Automatische Rauchmelder im Zwischenboden
- 15.) **Sind Brandschutzeinrichtungen vorhanden ? Wenn ja, welche ?**
  - Feuerlöscher mit Glutbrandpulver
  - Wasserlöscher
  - Kohlendioxid-Löscher
- 16.) **Wo befindet sich die Hauptabspernung für die Wasserleitung ?**  
Beim südlichen Hauptangriffsweg der Feuerwehr
- 17.) **Wo befindet sich die Hauptabspernung für die Heizung ?**  
Beim südlichen Hauptangriffsweg der Feuerwehr
- 18.) **Wieviele Notausgänge sind im Brandschutzplan ersichtlich ?**  
15
- 19.) **Welche Bedeutung hat die Feuerlöscherbezeichnung „W“ ?**  
Wasserlöscher
- 20.) **Wo sind die Sammelpätze ?**  
2 südlich, 2 nördlich
- 21.) **Wieviele Rauchmelder sind ersichtlich ?**  
9
- 22.) **Wo befindet sich die trockene Einspeisestelle für die Steigleitung ?**  
Südlich, links des Hauptangriffsweges
- 23.) **Schätzen sie die Entfernung des Überflurhydranten zum Objekt !**  
ca. 50m

- 24.) **Wieviele Handfeuerlöscher sind ersichtlich ?**  
18
- 25.) **Ist eine Explosionsgefahr ersichtlich ?**  
Ja, im HR-Lager und im Pyrotechniklager
- 26.) **Wo befindet sich der Schlüsseltresor ?**  
Beim nördlichen Hauptangriffsweg der Feuerwehr
- 27.) **Besteht eine Gefahr durch Löschen mit Wasser ?**  
Ja, im HR-Lager beim Lackbereich
- 28.) **Ist eine Gefahr durch Elektrizität gegeben ?**  
Ja, zwei Mal durch Elektroverteiler (nördlicher und südlicher Bereich)
- 29.) **Was besagt der Maßstab am Lageplan ?**  
Um wieviel kleiner die Entfernungen im Plan gegenüber der Wirklichkeit sind
- 30.) **Wo befindet sich die Brandmeldezentrale ?**  
Im Büro des Marktleiters (westlich)